Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Шолоховском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес ИЛЦ: 344019, г. Ростов- на-Дону, ул. 7-ая линия, 67
Фактический адрес ИЛЦ: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Будёновский, 13
ОКПО 73316550 , ОКВЭД 85145, р/с 40503810900001000261 ГРКЦ ГУ Банка России по РО в г. Ростов на Дону БИК 046015001. Телефон: (86353) 21072, Факс (86353) 21072 Email: victoria@veski.donpac.ru

Аттестат аккредитации
РОСС. RU. 0001 510114
Срок действия 05.08.2013г
По 26.10.2016г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГи Э В РО»
в Шолховском районе
Квлантьева Л.В.
«__13___» _февраля_____2015г
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 272 -Б от 13.02. 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

2. Юридический адрес:
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская пер. Будённовский 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Вода питьевая централизованного водоснабжения из крана арт. скважины - ул. Горная с.Кашары Кашарский район,

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): **страна:**

5. Акт отбора 030- 26-55-02 / 147 Время и дата отбора: 9 час. 00 мин. 10.02.15г.
Ф.И.О., должность: Романченко И. П., помощник санитарного врача
Условия доставки: автотранспортом
Доставлен в ИЛЦ: 10 час 00 мин. 10.02.15г.

6. Дополнительные сведения:
Государственный надзор - поручение № 28 от 27.01.2015г срок исполнения до 18.02.2015г .

7. НД на метод отбора:
ГОСТ Р 53415-2009 «» Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения ».

КОПИЯ ВЕРНА
должность
МП "Коммунальщик"
Кашарского сельского поселения
(Ф.И.О.)

Протокол не подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Микробиологические исследования

Образец поступил: 10 час. 00 мин. 10.02.2015 г. **Код образца; 100215Б0140**

Регистрационный № в журнале: 17 **№ протокола испытаний: 272-Б**

Определяемые показатели:

Вода питьевая из крана для мытья рук.

1.	Общее микробное число	2 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии.	КОЕ в 100 мл не обнаружены.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл. не обнаружены	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2. 1018-0

Ответственный за оформление данного протокола: Фоменко В.М. _____

Заместитль руководителя лабораторного центра : Фоменко В.М. _____

Руководитель испытательной лабораторни : Евлантьева Л. В._____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованная проба воды питьевой централизованного аодоснабжения, отобранная 10.02. 2015г. из водопроводного крана арт. скважины с. Кашары. ул. Горная . Кашарский район по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Эксперт: Евлантьева Л.В._____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Шолоховском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес ИЛЦ: 344019, г. Ростов- на-Дону, ул. 7-ая линия, 67
Фактический адрес ИЛЦ: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Будёновский, 13
ОКПО 73316550 , ОКВЭД 85145, р/с 40503810900001000261 ГРКЦ ГУ Банка России по РО в г. Ростов на Дону
БИК 046015001. Телефон: (86353) 21072, Факс (86353) 21072 Email: victoria@veski.donpac.ru

Аттестат аккредитации
РОСС. RU. 0001 510114
Срок действия 05.08.2013г
По 26.10.2016г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГи Э В РО»
в Шолховском районе
Евсеитьева Л.В.
«_13___» _февраля_____2015г
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 273 -Б от 13.02. 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

2. Юридический адрес:
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская пер. Будённовский 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Вода питьевая централизованного водоснабжения из крана арт. скважины - ул. Парковая с.Кашары Кашарский район,

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): **страна:**

5. Акт отбора 030- 26-55-02 / 147 Время и дата отбора: 9 час. 15 мин. 10.02.15г.
Ф.И.О., должность: Романченко И. П., помощник санитарного врача
Условия доставки: автотранспортом
Доставлен в ИЛЦ: 10 час 00 мин. 10.02.15г.

6. Дополнительные сведения:
Оперативный мониторинг : мониторитг за обьектами окружающей среды (поручение № 36 от 27.01.2015г срок исполнения до 12.03.2015г .) Отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания.

7. НД на метод отбора:
ГОСТ Р 53415-2009 «» Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения ».

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

КОПИЯ ВЕРНА
должность
МП "Коммунальщик"
Кашарского сельского поселения

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Микробиологические исследования

Образец поступил: 10 час. 00 мин. 10.02.2015 г. **Код образца; 100215Б0141**

Регистрационный № в журнале: 17 **№ протокола испытаний: 273-Б**

Определяемые показатели:

Вода питьевая из крана для мытья рук.

1.	Общее микробное число	2 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии.	КОЕ в 100 мл не обнаружены.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл. не обнаружены	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Фоменко В.М.

Заместитль руководителя лабораторного центра : Фоменко В.М.

Руководитель испытательной лабораторни : Евлантьева Л. В.

ЗАКЛОЧЕНИЕ: Исследованная проба воды питьевой централизованного аодоснабжения, отобранная 10.02. 2015г. из водопроводного крана арт. скважины с. Кашары. ул. Парковая. Кашарский район по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Эксперт: Евлантьева Л.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Шолоховском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес ИЛЦ: 344019, г. Ростов- на-Дону, ул. 7-ая линия, 67
Фактический адрес ИЛЦ: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Будёновский, 13
ОКПО 73316550 . ОКВЭД 85145, р/с 40503810900001000261 ГРКЦ ГУ Банка России по РО в г. Ростов на Дону БИК 046015001. Телефон: (86353) 21072, Факс (86353) 21072 Email: victoria@veski.donpac.ru

Аттестат аккредитации
РОСС. RU. 0001 510114
Срок действия 05.08.2013г
По 26.10.2016г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГи Э В РО»
в Шолховском районе
Евлантьева
Евлантьева Л.В.
«13» февраля 2015г
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 274 -Б от 13.02. 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

2. Юридический адрес:
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская пер. Будённовский 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Вода питьевая централизованного водоснабжения из крана арт. скважины - ул. С.Товстика с.Кашары Кашарский район,

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): **страна:**

5. Акт отбора 030- 26-55-02 / 147 Время и дата отбора: 9 час. 30 мин. 10.02.15г.
Ф.И.О., должность: Романченко И. П., помощник санитарного врача
Условия доставки: автотранспортом
Доставлен в ИЛЦ: 10 час 00 мин. 10.02.15г.

6. Дополнительные сведения:
Оперативный мониторинг : мониторитг за обьектами окружающей среды (поручение № 36 от 27.01.2015г срок исполнения до 12.03.2015г .) Отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания.

7. НД на метод отбора:
ГОСТ Р 53415-2009 «» Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения ».

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

КОПИЯ ВЕРНА
должность
МП "Коммунальщик"
Кашарского сельского поселения

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Микробиологические исследования

Образец поступил: 10 час. 00 мин. 10.02.2015 г. **Код образца; 100215Б0142**

Регистрационный № в журнале: 19 **№ протокола испытаний: 274-Б**

Определяемые показатели:

Вода питьевая из крана для мытья рук.

1.	Общее микробное число	2 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии.	КОЕ в 100 мл не обнаружены.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл. не обнаружены	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2. 1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Фоменко В.М. _____

Заместитль руководителя лабораторного центра : Фоменко В.М. _____

Руководитель испытательной лабораторни : Евлантьева Л. В._____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованная проба воды питьевой централизованного аодоснабжения. отобранная 10.02. 2015г. из водопроводного крана арт. скважины с. Кашары. ул. С.Товстика Кашарский район по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Эксперт: Евлантьева Л.В._____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Шолоховском районе
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес ИЛЦ: 344019, г. Ростов- на-Дону, ул. 7-ая линия, 67
Фактический адрес ИЛЦ: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Будёновский, 13
ОКПО 73316550 , ОКВЭД 85145, р/с 40503810900001000261 ГРКЦ ГУ Банка России по РО в г. Ростов на Дону
БИК 046015001. Телефон: (86353) 21072, Факс (86353) 21072 Email: victoria@veski.donpac.ru

Аттестат аккредитации
РОСС. RU. 0001 510114
Срок действия 05.08.2013г
По 26.10.2016г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГи Э В РО»
в Шолоховском районе
Евсеитьева
Евсеитьева Л.В.
«13» февраля 2015г
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 275 -Б от 13.02. 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском. Кашарском районах

2. Юридический адрес:
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская пер. Будённовский 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Вода питьевая централизованного водоснабжения из крана арт. скважины - ул. Адмиральская с.Кашары Кашарский район,

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): **страна:**

5. Акт отбора 030- 26-55-02 / 147 Время и дата отбора: 9 час. 45 мин. 10.02.15г.
Ф.И.О., должность: Романченко И. П., помощник санитарного врача
Условия доставки: автотранспортом
Доставлен в ИЛЦ: 10 час 00 мин. 10. 02. 15г.

6. Дополнительные сведения:
Оперативный мониторинг : мониторитг за обьектами окружающей среды (поручение № 36 от 27.01.2015г срок исполнения до 12.03.2015г .) Отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания.

7. НД на метод отбора:
ГОСТ Р 53415-2009 «» Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения ».

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

КОПИЯ ВЕРНА
должность
МП "Коммунальщик"
Кашарского сельского поселения
(Ф.И.О.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

Микробиологические исследования

Образец поступил: 10 час. 00 мин. 10.02.2015 г. **Код образца; 100215Б0143**

Регистрационный № в журнале: 20 **№ протокола испытаний: 275-Б**

Определяемые показатели:

Вода питьевая из крана для мытья рук.

1.	Общее микробное число	2 КОЕ/мл.	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии.	КОЕ в 100 мл не обнаружены.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл. не обнаружены	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2. 1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Фоменко В.М._____

Заместитль руководителя лабораторного центра :Евлантьева Л. В._____

Руководитель испытательной лабораторни : Евлантьева Л. В._____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованная проба воды питьевой централизованного аодоснабжения, отобранная 10.02. 2015г. из водопроводного крана арт. скважины с. Кашары, ул. Адмиральская Кашарский район по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Эксперт: Евлантьева Л.В._____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67. ИНН/КПП 6167080156/616701001,
ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810452001000005 в Юго-Западном банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602, корр./с 30101810600000000602. Телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06

Аттестат аккредитации
РОСС.RU.0001.510114
Срок действия с 05.08.2013г.
по 26.10.2016г.

17
25 02 15

УТВЕРЖДАЮ
Зам Главный врач
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
Айдинов Г.Т.
"24" 02 2015 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 258-Б от 24.02.2015

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

2. **Юридический адрес:**
Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, пер. Буденновский, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:**
Вода питьевая, отобранная из арт. скважин по адресу: Ростовская область, Кашарский район, с. Кашары, ул. Горная; ул. Парковая; ул. С. Товстика; ул. Адмиральская

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** **страна:**

5. **Акт отбора №** 030-26-55-02/14 **Время и дата отбора:** 6 час. 00 мин. 10.02.2015
Ф.И.О., должность: Романченко И. П., пом. сан. врача
Условия доставки: служ. автотранспортом в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами
Доставлен в ИЛЦ: 16 час. 00 мин. 10.02.2015

6. **Дополнительные сведения:**
Государственная работа №1, оперативный мониторинг (поручение № 36 от 27.01.2015г.), отдел надзора за средой обитания и условиями проживания

7. **НД на метод отбора:**
ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб"

8. **НД на продукцию:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требовани к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

9. **НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требован к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ

КОПИЯ ВЕРНА
должность
МП "Коммунальщик"
Кашарского сельского поселения

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические исследования (испытания):				
Образец поступил: 16 час. 00 мин. 10.02.2015 г. Код: 100215С330-100215С333				
Регистрационный № в журнале: 65-68 № протокола испытаний: 258-Б				
Санитарно-химические показатели:				
- вода питьевая, отобранная из арт. скважины по адресу: РО, Кашарский район, с. Кашары, ул. Горная				
Запах 20°/60°		0/0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Привкус		1 балл	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Цветность		Менее 1,0°	Не более 20°	ГОСТ 31868-2012
Мутность		4,0 ± 0,4 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 3351-74
pH		6,5 ± 0,2 ед. pH	В пределах 6,0-9,0 ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)
Окисляемость перманганатная		1,7 ± 0,3 мгО/дм3	Не более 5,0 мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Нитраты (по NO_3)		36,3 ± 5,4 мг/дм3	Не более 45,0 мг/дм3	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO_2)		Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,3 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Аммиак и аммоний ион (по азоту)		Менее 0,05 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 4192-82
Хлориды (по Cl)		115,2 ± 11,5 мг/дм3	Не более 350,0 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Сульфаты (по SO_4)		460,8 ± 92,2 мг/дм3	Не более 500,0 мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Общая жесткость		12,5 ± 1,9°Ж	Не более 7,0°Ж	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток		1160,0 ± 16,2 мг/дм3	Не более 1000,0 мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Фториды		Менее 0,3 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Фосфаты		Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Железо		Менее 0,01 мг/дм3	Не более 0,3 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Медь		Менее 0,01 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Цинк		0,023 ± 0,007 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Марганец		0,010 ± 0,003 мг/дм3	Не более 0,1 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Хром		Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,05 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк		Менее 0,005 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Свинец		0,0001 ± 0,0004 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Ртуть		Менее 0,0001 мг/дм3	Не более 0,0005 мг/дм3	ГОСТ 31950-2012
Кальций		113,9 ± 11,4 мг/дм3	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
- вода питьевая, отобранная из арт. скважины по адресу: РО, Кашарский район, с. Кашары, ул. Парковая				
Запах 20°/60°		0/0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Привкус		1 балл	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Цветность		Менее 1,0°	Не более 20°	ГОСТ 31868-2012
Мутность		4,5 ± 0,5 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 3351-74
pH		7,3 ± 0,2 ед. pH	В пределах 6,0-9,0 ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

Окисляемость перманганат-ная	1,0 ± 0,2 мгО/дм3	Не более 5,0 мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Нитраты (по NO_3)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 45,0 мг/дм3	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO_2)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,3 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Аммиак и аммоний ион (по азоту)	Менее 0,05 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 4192-82
Хлориды (по Cl)	118,9 ± 11,9 мг/дм3	Не более 350,0 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Сульфаты (по SO_4)	148,3 ± 29,7 мг/дм3	Не более 500,0 мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Общая жесткость	6,5 ± 1,0°Ж	Не более 7,0°Ж	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток	656,0 ± 9,2 мг/дм3	Не более 1000,0 мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Фториды	Менее 0,3 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Фосфаты	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Железо	0,010 ± 0,004 мг/дм3	Не более 0,3 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Медь	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Цинк	0,023 ± 0,007 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Марганец	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 0,1 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Хром	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,05 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк	Менее 0,005 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Свинец	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Ртуть	Менее 0,0001 мг/дм3	Не более 0,0005 мг/дм3	ГОСТ 31950-2012
Кальций	72,7 ± 7,3 мг/дм3	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
- вода питьевая, отобранная из арт. скважины по адресу: РО, Кашарский район, с. Кашары, ул. С. Товстика			
Запах 20°/60°	0/0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Привкус	1 балл	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Цветность	Менее 1,0°	Не более 20°	ГОСТ 31868-2012
Мутность	3,8 ± 0,4 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 3351-74
pH	7,0 ± 0,2 ед. pH	В пределах 6,0-9,0 ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)
Окисляемость перманганат-ная	0,9 ± 0,2 мгО/дм3	Не более 5,0 мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Нитраты (по NO_3)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 45,0 мг/дм3	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO_2)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,3 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Аммиак и аммоний ион (по азоту)	Менее 0,05 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 4192-82
Хлориды (по Cl)	120,7 ± 12,1 мг/дм3	Не более 350,0 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Сульфаты (по SO_4)	149,2 ± 29,8 мг/дм3	Не более 500,0 мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Общая жесткость	6,6 ± 1,0°Ж	Не более 7,0°Ж	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток	662,0 ± 9,3 мг/дм3	Не более 1000,0 мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Фториды	Менее 0,3 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Фосфаты	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Железо	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 0,3 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139- (издание 2010г.)

Медь	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Цинк	0,013 ± 0,004 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Марганец	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 0,1 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Хром	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,05 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк	Менее 0,005 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Свинец	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Ртуть	Менее 0,0001 мг/дм3	Не более 0,0005 мг/дм3	ГОСТ 31950-2012
Кальций	74,0 ± 7,4 мг/дм3	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012

- вода питьевая, отобранная из арт. скважины по адресу: РО, Кашарский район, с. Кашары, ул. Адмиральская

Запах 20°/60°	0/0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Привкус	1 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
Цветность	Менее 1,0°	Не более 20°	ГОСТ 31868-2012
Мутность	4,2 ± 0,4 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 3351-74
pH	7,5 ± 0,2 ед. pH	В пределах 6,0-9,0 ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)
Окисляемость перманганатная	1,2 ± 0,2 мгО/дм3	Не более 5,0 мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Нитраты (по NO_3)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 45,0 мг/дм3	ГОСТ 18826-73
Нитриты (по NO_2)	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,3 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Аммиак и аммоний ион (по азоту)	Менее 0,05 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 4192-82
Хлориды (по Cl)	67,7 ± 6,8 мг/дм3	Не более 350,0 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Сульфаты (по SO_4)	205,3 ± 41,1 мг/дм3	Не более 500,0 мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Общая жесткость	4,8 ± 0,7°Ж	Не более 7,0°Ж	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток	476,0 ± 7,1 мг/дм3	Не более 1000,0 мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Фториды	Менее 0,3 мг/дм3	Не более 1,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Фосфаты	Менее 0,5 мг/дм3	Не более 3,5 мг/дм3	ГОСТ 31867-2012
Железо	0,030 ± 0,009 мг/дм3	Не более 0,3 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Медь	Менее 0,01 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Цинк	0,010 ± 0,004 мг/дм3	Не более 1,0 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Марганец	0,030 ± 0,009 мг/дм3	Не более 0,1 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)
Хром	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,05 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Мышьяк	Менее 0,005 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Свинец	Менее 0,001 мг/дм3	Не более 0,01 мг/дм3	ГОСТ 31870-2012
Ртуть	Менее 0,0001 мг/дм3	Не более 0,0005 мг/дм3	ГОСТ 31950-2012
Кальций	81,1 ± 8,1 мг/дм3	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012

Ответственный за оформление данного протокола: Ткаченко И.Е., врач-лаборант

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра:

Руководитель испытательной лаборатории: И.П. Кульвец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованная проба воды питьевой, отобранная из артезианской скважины по адресу: Ростовская область, Кашарский район, с. Кашары, ул. Горная, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по санитарно-химическим показателям: мутность, общая жесткость и сухой остаток. По остальным исследованным санитарно-химическим показателям проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Исследованные пробы воды питьевой, отобранные из артезианских скважин по адресу: Ростовская область, Кашарский район, с. Кашары, Парковая; ул. С. Товстика; ул. Адмиральская, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по санитарно-химическому показателю "мутность". По остальным исследованным санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Кальций не нормируется.

Врач-эксперт Бондарь Е.В.