

**Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе от 16.05.2014**

Реестровый номер аукциона: 0158300005114000004

Предмет аукциона: «Благоустройство территории пешеходной центральной части ул. Ленина и ул. Комсомольской в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области»

Форма закупки: *Электронный аукцион.*

Заказчик: Администрация Кашарского сельского поселения

Количество поступивших заявок: 5

Заявка 76421. Заявка соответствует требованиям документации. Комиссией принято решение допустить к участию в аукционе участника, подавшего заявку № 76421.

Допустить заявку.

Заявка 76817. Заявка соответствует требованиям документации. Комиссией принято решение допустить к участию в аукционе участника, подавшего заявку № 76817.

Допустить заявку.

Заявка 76971. Заявка не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Отказать в допуске в соответствии с п.1 ч.4 ст. 67 44-ФЗ.

Обоснование решения: Участником закупки в составе заявки представлены недостоверные сведения (По п. 2 участником предложено: «Щебень из природного камня гравия II группы лещадности... Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне 17 % по массе». В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 8267-93 II группе лещадности щебня должно соответствовать содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе св. 10 до 15 включ. По п. 2 участником предложено: «Марка цемента по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте 500... Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 суток 5,85 (59,6) МПа (кгс/см²)». В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 10178-85 марке портландцемента 500 должен соответствовать предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 суток не менее 5,9 (60)).

Отказать в допуске.

Заявка 77137. Заявка не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Отказать в допуске в соответствии с п.1 ч.4 ст. 67 44-ФЗ.

Обоснование решения: Участником закупки в составе заявки представлены недостоверные сведения (По п. 2 участником предложено: «Крупный заполнитель щебень из природного камня гравия II группы лещадности ... Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне 19 % по массе». В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 8267-93 II группе лещадности щебня должно соответствовать содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе св. 10 до 15 включ. По п. 2 участником предложено: «Марка цемента 500 по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте ... Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 суток 5,85 (59,6) МПа (кгс/см²)». В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 10178-85 марке портландцемента 500 должен соответствовать предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 суток не менее 5,9 (60)).

Отказать в допуске.

Заявка 77239. Заявка не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Отказать в допуске в соответствии с п.1, 2 ч.4 ст. 67 44-ФЗ.

Обоснование решения: Участником закупки в составе заявки представлены недостоверные сведения (По п. 2 участником предложено: «Крупный заполнитель: щебень из гравия I группы лещадности... Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне 25% по массе». В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 8267-93 II группе лещадности щебня должно соответствовать содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе св.


10 до 15 включ. По п. 2, 3 участником предложены сведения, не соответствующие требованиям документации (по п. 2 заказчиком установлено: «Предел прочности при сжатии после пропаривания, МПа (кгс/см²) от 18 (180). Участником предложено: «Предел прочности при сжатии после пропаривания, МПа (кгс/см²) 18 (180)», по п. 3 заказчиком установлено: «Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов max 370 Бк/кг», участником предложено: «Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов 370 Бк/кг»). По п. 6 не представлены конкретные значения показателей (отсутствует предложение по позициям «Температура размягчения по кольцу и шару, °С», «Растяжимость, см: при 25°С», «Температура вспышки».

Отказать в допуске.

Решение каждого члена комиссии отражено в таблице:

Ф.И.О. члена комиссии	Щербакова Е.А.	Даниленко Н.И.	Камуз Л.И.	Яценко С.П.	Слабченко Л.А.
Заявка 76421	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию
Заявка 76817	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию	Допустить к участию
Заявка 76971	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске
Заявка 77137	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске
Заявка 77239	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске	Отказать в допуске

Подписи членов комиссии:

 _____ Е.А.Щербакова
 _____ Н.И.Даниленко
 _____ Л.И.Камуз
 _____ С.П.Яценко
 _____ Л.А.Слабченко